

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Ing. Motáková/6302

Pardubice
24. 2. 2012

Věc:

Veřejná zakázka s názvem: „Dodávka automatických dveří“
v rámci projektu OPVK „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“,
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0009

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám:

Všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce, sdělujeme následující dodatečné informace na základě písemné žádosti dodavatele:

Formulace dotazu je doslovně převzata.

Dotaz:

1. Jaké sklo je na stávajícím portálu? Jednosklo či dvojsklo? Čiré, reflexní či kouřové?
2. Jakou tloušťku má rám stávajícího portálu?

Odpověď:

- ad 1. Stávající **vnitřní** rám je prosklený čirým jednosklem.
Stávající **vnější** rám je prosklený dvojsklem kouřovým, slabě reflexním.
- ad 2. Stávající **vnitřní** rám má tloušťku 5 cm.
Stávající **vnější** rám má tloušťku 5 cm.



Ing. Jitka Motáková
oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek