



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: ~3NPE, 50Hz, AC, 400/230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNĚKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM A DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Mgr. Marek Krynský elektromontáže a elektroprojekty Běhemcové 287, 793 12 Horní Benešov IČ: 48750174, DIČ: CZ6806081623 Tel: 554 748 365, 721 450 535	
MGR. M. KRYNSKÝ	MGR. M. KRYNSKÝ			
MÍSTO: SPŠ BRUNTÁL, P.O., KAVALCOVA 814, BRUNTÁL, 792 01				
STAVEBNÍK: SPŠ BRUNTÁL, P.O., KAVALCOVA 814, BRUNTÁL, 792 01				
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN SPŠ BRUNTÁL			FORMAT	2A4
ČÁST PD: ČÁST ELEKTROTECHNICKÁ			DATUM	04/2013
OBSAH VÝKRESU: HLAVNÍ ROZVODY			STUPEŇ	PROJEKT
			MĚŘÍTKO	---
			Č.v.	SO 01-04
				13.